

PETER SOTARE

VI SKAPAR FRISKARE INOMHUSKLIMAT

Blekingegatan 67, 116 62 Stockholm
Tel 08-643 35 86. Fax 08-643 35 85
www.petersotare.seOrg./F-skattenummer 556205-7488
Bankgiro 150-5973. Postgiro 46 50 60-2

Peter Schölin-Andersson AB

**Luftflödesprotokoll**L1
OVK26-6359-18

Adress: Industrigatan 14			Beställare: Ritningsnr: Aggr beteckning		Brf Bojen 9							
			Flödesenhet: Utluftstemp:		l/s							
			Datum:		november 2018							
Proj flöd	Lgh.nr / vär	kök / gr.fl.	Inställn	Kök/ for fl	Inställn	Bad	Inställn	Dusch	Inställn	Rum	Inställn	Komment
1501		10		47		15	+8					Kallonen
1502/1503		10,5	-10			14	+2	15	+3	8	-20	Florén
1504/1505		13				14	+9	13	+13	10	-7	Ståhlberg
1506		10		28		14	0					Hernandez
1401		10	+7	32	ub	15	+10					Gränne
1402/1403		10	-20			15	+17	14	+2	7	-12	Nilsson
1404		15	-9			11	+21 FÖ					Kesak
1405		9		33		9	+21 FÖ					Enescu
1406		10	-20			16	+4					Carlo
1301		10	-8			14	0					Eriksson
1302		10	-7			13	+10					Martyris
1303		10	-5			14,5	+13					Norben
1304		15	+13			10	+16					Duveborn
1305		Löf	20	30		13	+16					Löf
1306		12	+3			15	+13					Avenue
1201		11	-14			14	+12					Högström
1202		12	+3			10	+21FÖ					Malm
1203		12		25		14	+2					Shaffiee
1204		12	-2			13	+21					Tagare
1205		10		28		14,5	+16					Siden
1206		6,5				11	+21FÖ					Hjortblad 1
1: anslutning i kök sitter inte fast.												
ub=utan bricka												
FO=fullt öppen												

Mätförrättare:

Mätmetod:

1=Swema Airflow 230
2=Traversering med TSI 430
3= TSI 430 med stös
4=Tryckmätning/fast mätuttag5=Tryckmätning/diagram
6= AIRPH 721
7=Annan mätmetod

PETER SOTARE

VI SKAPAR FRISKARE INOMHUSKLIMAT

Blekingegatan 67, 116 62 Stockholm
Tel 08-643 35 86. Fax 08-643 35 85
www.petersotare.seOrg./F-skattenummer 556205-7488
Bankgiro 150-5973, Postgiro 46 50 60-2

Peter Schiön-Andersen AB

**Luftflödesprotokoll**L2
OVK26-6359-18

Adress:			Beställare:		Brf Bojen 9							
Industrigatan 14			Ritningsnr:									
			Aggr beteckning									
			Flödesenhet:		l/s							
			Uteluftstemp:									
			Datum:		november 2018							
Proj flöd											Komment	
Lgh.nr / vår	kök / gr.fl.	Inställn	Kök/ for fl	Inställn	Bad	Inställn	Dusch	Inställn	Rum	Inställn		
1101	10				12	+21FÖ					Flood	
1102	15		35		10	+21FÖ					Steimert	
1103	10	-13			14,5	+21FÖ					Eskilsson	
1104	17		20		10	+21FÖ					Hagström	
1105	5		20		3	+21FÖ					Steinbeck	
1106					14	+15			11	+5	Ekedahl	
1001	10	+3			10	+21FÖ					Eriksson	
1002	10	-5			14	+6					Carlsson	
1003	10	läge 12	22	ub	10	+21FÖ					Arvbring	
1004	17	0			6	+21 FÖ					Lerner	
1005	11	25			2	+21FÖ					Ritzén	
1006	14				11	+21FÖ					Jarl	
0901											Psykoterapi ej tillgänglig	
0902					4	+21FÖ					Larsson	
0903	10		20		13	+21FÖ					Lasu	
0904	16	+10			2	+21FÖ					Karlsson	
0801	10	+8	22	FÖ	6						Kvarfordt	
0802	15	-5			12	+21FÖ					Bhy/Möller	
0803	7		20		10	+21FÖ					Sarraf	
ub=utan bricka												
FÖ=fullt öppen												

Mätförrättare:

Mätmetod:

①=Swema Airflow 230

2=Travesering med TSI 430

3= TSI 430 med stös

4=Tryckmätning/fast mätuttag

5=Tryckmättn./diagram

6= AIRPH 721

7=Annan mätmetod